



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рубцовск

(место составления акта)

«19» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

« 12 » час. « 00 » мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 177

По адресу/адресам: Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Рубцовский, 55, ул. Пролетарская, 284Г
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от №177 от «29» марта 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – Детский сад №7 «Ярославна»,
ИНН 2209010766, ОГРН 1022200808310

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

«19» апреля 2018 г. с «09» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность - 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад
№7 «Ярославна» Масленникова Ольга Юрьевна ✓ Мас 30.03.2018г. в 15:15 ч
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Воронин Павел Александрович – старший инспектор отделения надзорной деятельности
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления
надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Рубцовска, г.
Змеиногорска и Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Новичихинского,
Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №7 «Ярославна»

Масленникова Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. пожарный шкаф №1 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
2. пожарный шкаф №2 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
3. пожарный шкаф №3 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
4. пожарный шкаф №4 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
5. пожарный шкаф №5 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
6. пожарный шкаф №6 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
7. пожарный шкаф №7 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
8. пожарный шкаф №8 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55);
9. пожарный шкаф №9 выполнен из горючих материалов, тем самым нарушены требования п.4 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (пр-т Рубцовский, 55).

Данные нарушения допущены должностным лицом – инженер по охране труда и технике безопасности Щербинина Ольга Владимировна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Проведен инструктаж: «О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при проведении массовых мероприятий» В количестве 113 человек персонала.

Проведена тренировка по эвакуации при пожаре/других чрезвычайных ситуациях, в количестве 13 человек персонала и 100 детей.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Масленникова О.Ю.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание от 19.04.2018 №177/1/92 об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- Справка к акту проверки №177 о проведении противопожарного инструктажа и отработке по эвакуации на объекте защиты.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Воронин Павел Александрович – старший инспектор
ОНД ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю – государственного инспектора 2.
Рубцовска, 2. Змеиногорска и Волчихинского,
Егорьевского, Курьинского, Локтевского,
Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского,
Третьяковского, Угловского районов по пожарному
надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №7 «Ярославна» Масленникова
Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» апреля 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)