

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «и» тел: 54-07-32; 54-07-25, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658200 г. Рубцовск, ул. Комсомольская 185, тел.4-27-21, E-mail <tond4@mail.ru>

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 1/1/ 4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – Детский сад №7 «ЯРОСЛАВНА» ИНН 2209010766; ОГРН 1022200808310

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского, районов по пожарному надзору (ТОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 1 от 11.01.2021 года, ч. 4 ст. 6.1 ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290; ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 года №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в период:

«19» января 2021 года с «09» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 3 час

«25» января 2021 года с «09» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 3 час

(наименование органа ГПН)

Проведена **плановая выездная проверка:** начальником ОНД и ПР ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фатьяновым Евгением Викторовичем по адресам: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 «Г» совместно с И.о. заведующего МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7» Ярославна» Мироненко Ксенией Анатольевной и ответственным за ПБ МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7» Ярославна» Щербининой Ольгой Владимировной.

Пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)

1	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 «г», на двух площадках лестничных клеток, ведущих со второго этажа здания, допущено размещение оборудования (отопительной батареи), выступающей из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, тем самым нарушены.	Пункт 4.4.9, СП 1.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», (утвержден в действие по Приказу МЧС России от 19.03.2020 года №194).	01.09.2021г.
2	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 «г», система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику, тем самым нарушена.	ст. 52. п 3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 1. таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 5, пункт 5.1., таблица 2, подпункт 6 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837	01.09.2022г.
3	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 «г», дверь установленная в помещении пищеблока, не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30, тем самым нарушен пункт	Пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 14.02.2020 г. № 89; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 01.01.1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. №18-7.	01.09.2021г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майор внутренней службы Фатьянов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

И.о. заведующего МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Ярославна»
(должность)

К.А. Мироненко
(фамилия, инициалы)

« 25 » января 20 21

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219