

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «и» тел: 54-07-32; 54-07-25, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658200 г. Рубцовск, ул. Комсомольская 185, тел.4-27-21, E-mail <tond4@mail.ru>

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 1/1/3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – Детский сад №7 «ЯРОСЛАВНА» ИНН 2209010766; ОГРН 1022200808310

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Пospelихинского, Рубцовского, Угловского, районов по пожарному надзору (ТОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю № 1 от 11.01.2021 года, ч. 4 ст. 6.1 ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290; ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 года №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в период:

«19» января 2021 года с «09» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 3 час

«25» января 2021 года с «09» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 3 час

(наименование органа ГПН)

Проведена **плановая выездная проверка:** начальником ОНД и ПР ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фатьяновым Евгением Викторовичем по адресам: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, 55 совместно с И.о. заведующего МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7» Ярославна» Мироненко Ксенией Анатольевной и ответственным за ПБ МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7» Ярославна» Щербининой Ольгой Владимировной.

Пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполни-
				е)



1	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, в группах на путях эвакуации не обеспечено наличие эвакуационного освещения с круглосуточным режимом работы либо с его автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения.	Пункт 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 4, ч. 9 ст. 82, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021г.
2	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, запоры (замки) на семи дверях эвакуационных выходов из групп второго этажа, ведущие на наружные пожарные лестницы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2021г.
3	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, дверь и раздаточное окно, установленные в помещении пищеблока, не соответствуют требованиям, должны быть с пределом огнестойкости EI 30.	Пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 14.02.2020 г. № 89; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 01.01.1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. №18-7.	01.09.2021г.
4	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику.	Ст. 52. п 3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 1. таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 5, пункт 5.1., таблица 2, подпункт 6 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837).	01.09.2022г.
5	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, наружные открытые лестницы № 1, № 2, № 3 со второго этажа имеют уклон более 45 градусов.	Пункты 5.2.1; 5.2.6 СП1.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», (утвержден в действие по Приказу МЧС России от 19.03.2020 года №194).	01.09.2022г.

6	В здании «Детский сад № 7 «Ярославна» расположенный по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, наружные открытые лестницы № 4, № 5, № 6; № 7 со второго этажа имеют уклон более 45 градусов.	Пункты 5.2.1; 5.2.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», (утвержденного в действие по Приказу МЧС России от 19.03.2020 года №194)	01.09.2022г.	
---	---	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майор внутренней службы Фатьянов Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

✓ *(Handwritten signature)*
(подпись)

И.о. заведующего МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Ярославна»
(должность)

К.А. Мироненко
(фамилия, инициалы)

« 25 » января 20 21

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219