

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» февраля 2024 г., 22240061000209422492

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 Управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«20» февраля 2024 г., № 2402/008-22/27/ПВПР**

(дата составления предписания)

**край Алтайский, г Рубцовск, ул Комсомольская, Дом 185, 83855742721, e-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru**

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 20 » февраля 2024 г., учетный номер 22240061000209422492.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Рубцовска, Рубцовского, Угловского, Волчихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Новичихинского районов по пожарному надзору) Ищенко Дмитрий Юрьевич, e-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73855741350

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, г Рубцовск, ул Пролетарская, Владение 284г

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения этих объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 7 "ЯРОСЛАВНА", адрес юридического лица: 658223, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, РУБЦОВСК, РУБЦОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 55**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 г на противопожарных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания, что является нарушением п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 14, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, с исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

**Срок устранения нарушения:**

16.07.2024

2. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 г, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

16.07.2024

3. На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 284 г, допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх гарантийного срока службы без проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах Российской Федерации, что является нарушением требований п. 54 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 7 Приказа МЧС России от 11 апреля 2023 г. N 408 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479";

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.


Срок устранения нарушения:

22.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения о выявленных доказательствах нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Рубцовска, Рубцовского, Угловского, Волчихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Новичихинского районов по пожарному надзору ) Ищенко Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Рубцовска, Рубцовского, Угловского, Волчихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Новичихинского районов по пожарному надзору ) Ищенко Дмитрий Юрьевич, e-mail: 4tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +73855741350

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

