

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 7 «ЯРОСЛАВНА»
Алтайский край город Рубцовск

658223, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Рубцовский, 55

Тел. (38557) 4-68-59, 4-60-18, 4-58-00

e-mail: crr-ds7@mail.ru

«29» июля 2024 г.

№ 137

Начальнику ТО НД и ПР № 4 УНД и
ПР ГУ МЧС России по Алтайскому
краю

ИНФОРМАЦИЯ

По результатам профилактического визита в адрес МАДОУ «ЦРР - детский сад № 7 «Ярославна» имеются действующие предписания «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» № 2402/008-22/26/ПВПР от 19.02.2024; № 2402/008-22/27/ПВПР от 20.02.2024. Срок устранения пунктов предписаний был установлен до 16.07.2024 г и 22.01.2025 г.

По состоянию на 26.07.2024г. выявленные нарушения действующего законодательства РФ, указанные в предписаниях, устранены частично:

Предписание № 2402/008- 22/26/ПВПР от 19.02.2024	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику.	Исполнено март 2024г. Акт выполненных работ прилагается.
	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, на втором этаже на входе в помещение спортивного зала допущено снятие двери эвакуационного выхода, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Исполнено май 2024г. Фото прилагается.
	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, запоры (замки на дверях) эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Исполнено июнь 2024г. Фото прилагается.
	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, на противопожарных дверях прачечной, электрощитовой и пищеблока отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Исполнено июнь 2024г. Фото прилагается.

	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, не определен порядок и сроки, а также не проводится работа по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	Исполнено март 2024г. Акт прилагается.
	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, наружные открытые лестницы № 1,2,3,4,5,6,7 со второго этажа имеют уклон более 45 градусов.	Срок исполнения 22.01.2025
Предписание № 2402/008- 22/27/ПВПР от 20.02.2024	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, на противопожарных дверях прачечной, электрощитовой и пищеблока отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Исполнено июнь 2024г. Фото прилагается.
	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, пр. Рубцовский, д. 55, запоры (замки на дверях) эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Исполнено июнь 2024г. Фото прилагается.
	На объекте надзора, расположенном по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Пролетарская, д. 284 г, допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх гарантийного срока службы без проведения испытаний соответствующих СПЗ на предмет их работоспособности по методам, содержащимся в национальных стандартах РФ.	Срок исполнения 22.01.2025

Заведующий



О.Ю.Масленникова